

Mottagare

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun

2021-06-02

Funktionsrätt Uppsala kommuns yttrande över detaljplan för del av Österplan (PBN 2020-002055)

Funktionsrätt (tidigare HSO) Uppsala kommun har tagit del av rubricerat ärende, som fanns att hitta på Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnds hemsida, och yttrar sig över detta under samrådstiden.

Sammanfattning

Funktionsrätt anser, i enlighet med 1 kap. 1 § i plan- och bygglagen samt Uppsala kommuns *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning*, att alla nybyggnationer i Uppsala kommun ska vara tillgängliga för alla boende i kommunen och därför måste hänsyn tas till alla typer av funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt anser att Uppsala kommun bör fastställa

- Att inga bostadsrum utsätts för bullernivåer som överskrider 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus och 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid byggnads fasad och uteplats.

Buller

Buller är den miljöstörning som flest människor blir utsatta för. Studier visar på en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar vid långvarig exponering. Buller medför försämrad inlärning och prestation. Bullret är tröttande och sänker prestationsförmågan. Dessutom är människor med hörselnedsättningar speciellt känsliga för buller och bör inte bo i bullerstörda hus. Funktionsrätt anser därför att bostäder inte ska byggas där trafikbuller överstigande Folkhälsomyndighetens¹ riktlinjer för värden inomhus (30 dBA) eller Naturvårdsverkets² riktlinjer för värden vid bostadens fasad eller uteplats (55 dBA). Enligt 2 kap. 6 a § första stycket 1 p. plan- och bygglagen måste byggnaderna utformas på ett sätt som förebygger olägenheter för människors hälsa i fråga om buller. De risker som finns för boenden i bostäder där bullernivåerna överskrider Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan inte anses "ringa eller helt tillfälligt" och bör därför inte accepteras.

Med hänvisning till den bullerutredning³ som gjorts skriver man i planbeskrivningen att bullernivåerna landar "tydligt under riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus på 60 dBA". Enligt redovisade värden i *Rapport Bullerutredning, Bilaga 4.1*⁴ stämmer inte detta påståande. Det är flera fasader där bullernivåerna ligger tydligt över 60 dBA och några där värdena är över 65dBA. Funktionsrätt menar att inte ens de "accepterade nivåerna" på upp till 60 dBA är godkända utan vi uppmanar Uppsala kommun att göra ett ställningstagande för framtiden och lägga sig på de nivåer som Naturvårdsverket faktiskt rekommenderar, alltså att i stället anta 55 dBA som riktvärde.

2021-06-02

Michael Jestin

Ombudsman, Funktionsrätt Uppsala kommun

¹ FoHMFS 2014:13

² NV-08465-15

³ https://bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering--utveckling/detaljplanering/samrad_granskning/detaljplan-for-del-av-osterplan-samrad/4b-rapport-bullerutredning-uppsala-planskilda-korsningar-trv-201637467.pdf

⁴ https://bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering--utveckling/detaljplanering/samrad_granskning/detaljplan-for-del-av-osterplan-samrad/4c-bullerkartor-uppsala-planskilda-korsningar-trv-2021-01-14.pdf