

**Mottagare**

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun

2022-02-04

## **Funktionsrätt Uppsala kommuns yttrande över detaljplan för del av kvarteret Triangeln (PBN 2017-002353)**

Funktionsrätt Uppsala kommun har tagit del av rubricerat ärende och yttrar sig över detta under samrådstiden.

Funktionsrätt anser att Uppsala kommun bör fastställa

- Att inga bostadsrum byggs i områden där 30 dBA ekvivalent ljudnivå överskrider inomhus samt 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och uteplats.

Funktionsrätt anser att bostäder inte ska byggas där trafikbuller överstigande Folkhälsomyndighetens<sup>1</sup> riktlinjer för värden inomhus (30 dBA) eller Naturvårdsverkets<sup>2</sup> riktlinjer för värden vid bostadens fasad eller uteplats (55 dBA). Enligt 2 kap. 6 a § första stycket 1 p. plan- och bygglagen måste byggnaderna utformas på ett sätt som förebygger olägenheter för människors hälsa i fråga om buller. De risker som finns för boenden i bostäder där bullernivåerna överskrider Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan inte anses "ringa eller helt tillfälligt" och bör därför inte accepteras. Detaljplanens bullerutredning visar att nästan alla fasader har värden som överstiger 55 dBA. Planbeskrivningen menar att man, i enlighet med trafikbullerförordningen, kan acceptera ljudnivåer över 60 dBA genom att bygga bostäder under 35 kvm samt bostäder över 35 kvadratmeter där minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrider vid fasaden. Funktionsrätt menar att man inte bör ta denna risk med människors hälsa, även om lagen tillåter det, och i stället värna om personer med funktionsnedsättning nutida samt övriga befolknings framtida välmående och följa Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

2022-02-04

Michael Jestin

Ombudsman, Funktionsrätt Uppsala kommun

---

<sup>1</sup> FoHMFS 2014:13

<sup>2</sup> NV-08465-15