

**Mottagare**

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun

2021-07-02

## **Funktionsrätt Uppsala kommuns yttrande över detaljplan för del av kvarteret Kaplanen (PBN 2015–001910)**

Funktionsrätt (tidigare HSO) Uppsala kommun har tagit del av rubricerat ärende, som fanns att hitta på Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnds hemsida, och yttrar sig över detta under granskningstiden.

### **Sammanfattning**

Funktionsrätt anser, i enlighet med 1 kap. 1 § i plan- och bygglagen samt Uppsala kommuns *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning*, att alla nybyggnationer i Uppsala kommun ska vara tillgängliga för alla boende i kommunen och därför måste hänsyn tas till alla typer av funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt anser att Uppsala kommun bör fastställa

- Att inga bostadsrum byggs på ett sätt som överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå och vid en bostadsbyggnads fasad och 70 dBA maximal ljudnivå,

## **Buller**

Buller är den miljöstörning som flest människor blir utsatta för. Studier visar på en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar vid långvarig exponering. Människor med hörselnedsättningar speciellt känsliga för buller och bör inte bo i bullerstörda hus. Många av personerna som planeras bo i vård- och omsorgsboendet har precis de funktionsnedsättningar som drabbas hårt av höga bullernivåer.

Funktionsrätt anser därför att åtgärder bör tas för att Naturvårdsverkets<sup>1</sup> riktlinjer för värden, 55 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximalnivå, inte överskrids. Enligt 2 kap. 6 a § första stycket 1 p. plan- och bygglagen måste byggnader utformas på ett sätt som förebygger olägenheter för människors hälsa i fråga om buller. När det kommer till vårs- och omsorgsboenden kan bullernivåer som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer inte anses "ringa" och bör därför inte accepteras.

2021-07-02

Michael Jestin

Ombudsman, Funktionsrätt Uppsala kommun

---

<sup>1</sup> NV-08465-15